



**SOCIETE FRANCAISE DE CERAMIQUE**  
**CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE LA CERAMIQUE**

ASSOCIATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 24 AOUT 1950

6-8, RUE DE LA REUNION - LES ULIS - 91955 COURTABOEUF CEDEX - TEL : 01 56 56 70 00 - FAX : 01 64 46 20 28

E-mail : soc.fr.ceram@ceramique.fr - http : //www.ceramique.fr

**Affaire :** A1596 (audit suivi n° 11.1.266)

**O / Ref. :** 09096

**DECIZE CARRELAGES**

**Date de réception des échantillons /**

**Samples delivery date :** 01/07/2011

**Date de réalisation de l'essai :**

**Date of carried out tests :** 18/08/2011

**RAPPORT D'ESSAI / TEST REPORT**

**N° CX 11-02111**

<b>NATURE DE L'ESSAI /</b>	<b>DETERMINATION DU COMPORTEMENT AU ROULAGE LOURD DES</b>
	<b>CARREAUX NON EMAILLES</b>
<b>TESTING METHOD :</b>	<b>RESISTANCE TO HEAVY ROLLING TEST ON UNGLAZED CERAMIC TILES</b>
<b>N° SFC :</b>	<b>DESIGNATION ECHANTILLON / SAMPLE'S DESCRIPTION :</b>
<b>39416</b>	<b>Carreaux non émaillés – Unglazed ceramic tiles</b>
	<b>Série / Range 3ème SERIE ANTIDERAPANT, ref. NOIR,</b>
	<b>dim. 100 x 100 x 9 mm</b>
<b>ETAT DU PRODUIT /</b>	<b>Neuf /</b>
<b>PRODUCT STATUS:</b>	<b>Unused</b>
<b>DOCUMENTS NORMATIFS /</b>	<b>Annex 5 - CSTB cahier N°3659_V3 (February 2010)</b>
<b>STANDARDS :</b>	
<b>MODE DE POSE /</b>	<b>Pose scellée /</b>
<b>TILES INSTALLING METHOD :</b>	<b>Sealed pose</b>

**RESULTATS / RESULTS :**

**Les carreaux ne présentent aucune altération visible à l'issue de l'essai. /**

**After the test, no damage is observed on ceramic tiles.**

**- Fin de rapport d'essai - End of test report -**

Courtaboeuf, on August 19<sup>th</sup>, 2011

**Responsable des ESSAIS /**  
**HEAD of Testing Department**

**Isabelle VIARD**

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.  
L'échantillonnage n'ayant pas été effectué par la SFC, les résultats portés au présent rapport ne concernent que l'échantillon reçu au laboratoire.  
Ce rapport ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 4 août 2008.  
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation.



ACCREDITATION  
N° 1.0082  
PORTÉE  
DISPONIBLE SUR  
www.cofrac.fr