



SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CÉRAMIQUE
CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE LA CÉRAMIQUE

23, rue de Cronstadt – 75015 Paris
Tél : 01 56 56 70 00 – Fax : 01 45 31 58 04
E-Mail : soc.fr.ceram@ceramique.fr – http : //www.ceramique.fr

WINCKELMANS

Affaire : A1007
N/Réf : LCT07825

RAPPORT D'ESSAI N° CX 06-10217

Nature de l'essai : DETERMINATION DU POIDS D'EAU ABSORBÉE

N° SFC : 21565
Désignation de l'échantillon :
*Carreaux non émaillés, série 3e série,
réf. Porphyre rose, format 50 x 50 x 5 mm*

Etat du produit : Neuf

Document(s) normatif(s) NF EN ISO 10545-3

RESULTATS

Carreau	Absorption d'eau en %
1	0.3
2	0.3
3	0.3
4	0.4
5	0.4
6	0.3
7	0.3
8	0.4
9	0.4
10	0.2
MOYENNE	0.3 ± 0.12

Paris, le 18 juillet 2006

Le Responsable des Essais " Carreaux "

Ce rapport comporte 1 page.


C. ROUMEZI

Ce rapport d'essai atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

L'échantillonnage n'ayant pas été effectué par la Société Française de Céramique, les résultats portés au présent rapport ne concernent que l'échantillon reçu au laboratoire. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.



ACCREDITATION
N° 1 0552
PORTÉE
CERAMIQUE
SUR DEMANDE